



**CNBOP**

**CENTRUM  
NAUKOWO - BADAWCZE  
OCHRONY  
PRZECIWPÓŻAROWEJ**

05 - 420 Józefów koło Otwocka  
ulica Nudwiślańska 213

Egz. Nr ..... 1 ..... dla Zleceniodawcy .....

**ORZECZENIE** Nr\* ..... 002 ..... /\*\* ..... BM ..... /\*\*\* ..... 97 .....

WYRÓB

Profil okiennie-drzwiowy z PVC  
w systemie GEALAN

TYP

PRODUCENT

**GEALAN WERK**  
Fickenscher GmbH Hofer Straße 80  
D-95145 Oberkotzau Niemcy  
Tel. 10 92 861 77-0, Fax 10 92 861 77-2222

DYSTRYBUTOR  
LUB DOSTAWCA

**GEALAN Fenster - Systeme**  
Fickenscher GmbH Hofer Straße 80  
D-95145 Oberkotzau Niemcy  
Tel. (0 92 86) 77-0, Fax (0 92 86) 77-2222  
Tel. / Fax (0-81) 44 651 Lublin

OGÓLNE  
DANE  
TECHNICZNE

Materiał: PVC  
Nr masy formierskiej: DIN 7748-PVC-U, EDPL, 082-35-28

BADANE  
PARAMETRY  
LUB CECHY

Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”  
wg BN - 87/8826-02

- \*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku
- \*\*\*) symbol Zakładu CNBOP
- \*\*\*) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań  
i ich interpretacja**

$i_{sr} = 0,14$

$c_{sr} = 0,05$

**material trudno zapalny**

wg pkt 4 BN - 87/8826-02

**PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:**

Reprezentant firmy GEALAN J. Tyczyński 20-461 Lublin ul. Słowackiego 47

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

pismo z dnia 13.11.1996 r. Raport z badań nr 2041/BM/96 z dnia 14.01.1997 r.

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - certyfikat

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

akredytacji Nr L/60/1/96. Zakres akredytacji: badania okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych.

**DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:**

Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.

**UWAGI:**

1. Badanie wykonano zgodnie z procedurą badawczą CNBOP nr PB/BM-1/2.
2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie z raportem z badań nr 2041/BM/96.
3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK  
PRACOWNI

KIEROWNIK LABORATORIUM BM-1

bot. inż. Małgorzata Suchocka

KIEROWNIK  
ZAKŁADU

KIEROWNIK ZAKŁADU BM

brg. mgr inż. Mirosław Orlewski

DYREKTOR

po Z. Dyrektora  
d/s NAUKOWO-BADAWCZYCH

brg. mgr inż. Zbigniew Sikorski

Józefów, dnia 15 stycznia 1997 r.